

Strukturmerkmale gemäß § 27 Abs. 2 GasNEV

(Stand vom 30.03.2019)

Gas-NEV	Netzparameter zum Stand 31.12.2018	Wert	Einheit
Abs.2 Pkt.1	Länge Hochdrucknetz	47,9	km
	Länge Mitteldrucknetz	530,3	km
	Länge Niederdrucknetz	54,8	km
Abs.2 Pkt.2	Länge Hochdrucknetz nach Leitungsdurchmesserklasse A Rohrleitungen der Nennweite DN: $x \geq 1000$ mm	0,0	km
	Länge Hochdrucknetz nach Leitungsdurchmesserklasse B Rohrleitungen der Nennweite DN: $700 \text{ mm} \leq x < 1000$ mm	0,0	km
	Länge Hochdrucknetz nach Leitungsdurchmesserklasse C Rohrleitungen der Nennweite DN: $500 \text{ mm} \leq x < 700$ mm	1,1	km
	Länge Hochdrucknetz nach Leitungsdurchmesserklasse D Rohrleitungen der Nennweite DN: $350 \text{ mm} \leq x < 500$ mm	0,0	km
	Länge Hochdrucknetz nach Leitungsdurchmesserklasse E Rohrleitungen der Nennweite DN: $225 \text{ mm} \leq x < 350$ mm	14,6	km
	Länge Hochdrucknetz nach Leitungsdurchmesserklasse F Rohrleitungen der Nennweite DN: $110 \text{ mm} \leq x < 225$ mm	19,1	km
	Länge Hochdrucknetz nach Leitungsdurchmesserklasse G Rohrleitungen der Nennweite DN: $x < 110$ mm	13,1	km
Abs.2 Pkt.3	Entnahme (Jahresarbeit) durch Weiterverteiler und Letztverbraucher	2.063.893.113	kWh
	Entnahme (Jahresarbeit) durch Weiterverteiler und Letztverbraucher	183.839.183	Nm ³
Abs.2 Pkt.4	Anzahl der Ausspeisepunkte HD	235	Stk
	Anzahl der Ausspeisepunkte MD	11.789	Stk
	Anzahl der Ausspeisepunkte ND	1.207	Stk
Abs.2 Pkt.5	Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen	656,0	MW
	Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen	58.433,0	Nm ³
	Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Entnahmen	02.03.2018 07:00-08:00 Uhr	
Abs. 2 Pkt. 6	Versorgte Fläche nach SLA: 100,200, 510-530	101,25	km ²