



Hochlast - Zeitfenster 2018 für Leistungsbewertung gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV

		Zeitfenster 1 Hochspannung / Mittelspannung		Zeitfenster 2 Hochspannung / Mittelspannung	
		von	bis	von	bis
Frühling	1. März - 31. Mai	-	-	-	-
Sommer	1. Jun - 31. Aug	-	-	-	-
Herbst	1. Sep - 30. Nov	-	-	-	-
Winter	1. Dez - 28./29. Feb	11:00	14:00	16:00	19:30

		Zeitfenster 1 Mittelspannung		Zeitfenster 2 Mittelspannung	
		von	bis	von	bis
Frühling	1. März - 31. Mai	-	-	-	-
Sommer	1. Jun - 31. Aug	-	-	-	-
Herbst	1. Sep - 30. Nov	-	-	-	-
Winter	1. Dez - 28./29. Feb	11:00	14:00	16:00	19:30

		Zeitfenster 1 Mittelspannung / Niederspannung	
		von	bis
Frühling	1. März - 31. Mai	-	-
Sommer	1. Jun - 31. Aug	-	-
Herbst	1. Sep - 30. Nov	16:45	19:45
Winter	1. Dez - 28./29. Feb	16:45	19:45

		Zeitfenster 1 Niederspannung	
		von	bis
Frühling	1. März - 31. Mai	-	-
Sommer	1. Jun - 31. Aug	-	-
Herbst	1. Sep - 30. Nov	16:45	19:45
Winter	1. Dez - 28./29. Feb	16:45	19:45

**Weitere Voraussetzungen gemäß:
 "BK4-13-739 Festlegung § 19 StromNEV"
 (Stand: 01.12.2013)" Quelle: BNetzA**

Den Leitfaden können Sie hier herunterladen:

http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1432/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/Beschlusskammer4/BK4_71_Individuelle_Netzentgelte_Strom/BK4_Individuelle_Netzentgelte_Strom_node.html

"Um sicherzustellen, dass der Höchstlastbeitrag des Letztverbrauchers vorhersehbar erheblich von der prognostizierten zeitgleichen Jahreshöchstlast der übrigen Entnahmen des Netzes abweichen wird, ist ein individuelles Entgelt nur dann anzubieten, wenn die voraussichtliche Höchstlast des betroffenen Letztverbrauchers innerhalb der Hochlastzeitfenster einen ausreichenden Abstand zur voraussichtlichen Jahreshöchstlast außerhalb der Hochlastzeitfenster aufweisen wird. Insoweit sind für die betreffenden Netzebenen prozentuale Mindestabstände (Erheblichkeitsschwellen) einzuhalten. Die jeweilige Erheblichkeitsschwelle ist prozentual anhand der Lastreduzierung zu bestimmen. Hierbei wird die Jahreshöchstlast des Netznutzers ins Verhältnis gesetzt zur höchsten Last im Hochlastzeitfenster des Netznutzers."

Netz- / Umspann- ebene	Erheblichkeitsschwelle
HöS	5%
HöS/HS	10%
HS	10%
HS/MS	20%
MS	20%
MS/NS	30%
NS	30%

"Um zu verhindern, dass die mit der Bearbeitung des Antrags verbundenen Transaktionskosten der beteiligten Unternehmen die im Falle einer Genehmigung zu erzielenden Kostenreduktion übersteigen, ist ein Antrag auf Genehmigung eines individuellen Netzentgelts nach § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV nur dann genehmigungsfähig, wenn die anhand der Prognose zu erwartende Entgeltreduzierung mindestens 500,00 € beträgt."